

令和6年1月12日

質 疑 回 答 書

小城市長 江里口 秀次

案件名：小城市 デジタル防災行政無線（同報系）システム整備事業（第8回）

仕様書等の項目	質疑事項及び要旨	回答（小城市記入）
<p>プロポーザル実施要領 P13 （別紙）プロポーザル評価項目表 5.価格 5-2. 保守・維持費</p>	<p>更新推奨期間について 推奨7年の機器があった場合、保守点検を行うことで、使用可能な期間を延ばすことが可能です。また、スピーカ等については、更新推奨期間を超えて使用し、故障後、交換することが実情です。 このような場合は、維持費に含めず、故障した場合のスポット対応で提案してよろしいでしょうか。</p>	<p>維持費については、突発的な故障（経年劣化を除く、自然災害、落雷等での故障）の場合を除き、更新推奨期間で交換が必要なものについて必ず見積り、提案ください。評価項目であるため、同基準の元、評価したいと考えます。 なお、更新推奨期間を過ぎた故障について、この見積り、提案がないものについては、小城市の負担すべきものではないと考えております。</p>