

【別紙2】

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名	H31.3	H31.4	R1.5	R1.6	R1.7	R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)	
1	小城市庁舎	使用電力量(kWh)	47,490	36,379	36,682	42,349	51,002	53,154	49,093	37,782	36,011	50,904	51,970	52,224	545,040	254	業務用電力 A	24.50
		最大需要電力(kW)	191	130	130	169	170	199	184	146	138	240	242	254				
2	小城市立桜岡小学校	使用電力量(kWh)	8,392	7,137	8,050	11,596	14,027	8,812	14,946	9,628	8,226	9,909	12,404	13,017	126,144	120	業務用電力 A	12.00
		最大需要電力(kW)	57	36	38	57	68	61	120	84	39	59	77	90				
3	小城市立三里小学校	使用電力量(kWh)	4,212	3,913	4,073	4,624	5,054	4,352	5,780	4,633	4,276	5,242	5,858	5,920	57,937	58	業務用電力 A	11.40
		最大需要電力(kW)	26	20	19	27	26	47	58	31	22	34	46	51				
4	小城市立晴田小学校	使用電力量(kWh)	8,321	6,826	7,191	10,338	11,636	7,114	10,241	7,534	7,412	9,506	11,136	11,154	108,409	94	業務用電力 A	13.17
		最大需要電力(kW)	45	31	32	46	56	41	78	62	34	82	94	88				
5	小城市立岩松小学校	使用電力量(kWh)	7,326	6,965	7,475	10,124	11,238	7,115	9,265	7,744	7,552	10,136	9,817	10,415	105,172	65	業務用電力 A	18.47
		最大需要電力(kW)	38	29	34	43	44	44	56	35	32	53	56	65				
6	小城市立三日月小学校	使用電力量(kWh)	19,884	18,200	22,380	27,197	26,047	16,584	31,176	25,008	20,059	22,066	22,900	24,351	275,852	238	業務用電力 A	13.23
		最大需要電力(kW)	114	92	114	148	158	93	238	173	104	114	145	152				
7	小城市立小城中学校	使用電力量(kWh)	24,095	22,053	22,508	25,349	31,597	25,774	33,832	28,135	22,792	28,580	28,523	29,140	322,378	204	業務用電力 A	18.04
		最大需要電力(kW)	109	82	76	108	148	140	204	128	82	146	152	169				
8	小城市立三日月中学校	使用電力量(kWh)	11,827	11,098	11,380	13,034	15,118	12,001	17,329	13,581	11,017	15,094	15,699	15,202	162,380	131	業務用電力 A	14.15
		最大需要電力(kW)	64	46	52	71	73	79	131	95	55	107	107	114				
9	小城市立牛津小学校	使用電力量(kWh)	9,314	8,888	9,947	15,571	15,818	9,190	17,940	12,524	10,410	11,990	13,769	13,562	148,923	158	業務用電力 A	10.76
		最大需要電力(kW)	73	72	76	98	100	70	158	112	73	89	106	100				
10	小城市立砥川小学校	使用電力量(kWh)	7,666	7,969	8,528	10,709	11,108	5,892	11,719	10,039	8,989	9,520	10,241	10,314	112,694	81	業務用電力 A	15.88
		最大需要電力(kW)	62	56	55	73	70	42	81	72	58	59	74	69				
11	小城市立牛津中学校	使用電力量(kWh)	18,107	16,563	15,668	17,590	21,187	17,477	20,146	19,277	17,554	18,500	21,027	20,703	223,799	131	業務用電力 A	19.50
		最大需要電力(kW)	78	64	68	71	89	97	120	80	77	99	131	131				
12	小城市立芦刈観瀾校	使用電力量(kWh)	28,169	26,674	29,572	37,514	36,542	23,898	39,118	35,900	32,921	35,702	37,043	35,989	399,042	241	業務用電力 A	18.90
		最大需要電力(kW)	157	157	151	191	191	125	241	191	179	191	192	187				
13	小城市立三日月幼稚園	使用電力量(kWh)	3,411	2,509	2,537	3,208	3,236	2,417	3,232	2,867	3,191	3,957	3,815	3,822	38,202	49	業務用電力 A	8.90
		最大需要電力(kW)	49	31	20	26	26	21	38	19	37	41	38	44				
14	小城市学校給食センター	使用電力量(kWh)	12,469	13,948	14,332	15,865	15,905	8,965	15,961	15,748	14,886	14,148	15,304	14,485	172,016	115	産業用電力 A-1	17.08
		最大需要電力(kW)	101	95	96	93	109	75	106	94	98	102	115	103				
15	小城市生涯学習センター	使用電力量(kWh)	22,736	18,957	19,664	25,372	32,068	32,562	30,010	20,585	20,122	24,684	23,693	25,511	295,964	241	業務用電力 A	14.02
		最大需要電力(kW)	173	136	162	186	194	241	230	116	139	168	205	179				
16	小城市芦刈地域 交流センター	使用電力量(kWh)	7,594	5,574	6,060	8,361	11,266	10,444	10,809	6,420	5,626	7,716	8,072	8,584	96,526	127	業務用電力 A	8.68
		最大需要電力(kW)	94	28	100	101	104	114	127	91	36	80	103	83				
17	桜城館	使用電力量(kWh)	18,315	11,620	15,407	24,873	32,396	37,705	30,160	17,115	12,770	27,089	23,925	23,557	274,932	92	負荷率別契約	34.11
		最大需要電力(kW)	66	46	60	69	84	92	92	65	50	76	73	67				

【別紙2】

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名	H31.3	H31.4	R1.5	R1.6	R1.7	R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)	
18	小城文化センター	使用電力量(kWh)	2,341	1,716	2,126	2,072	2,287	2,457	2,304	2,131	1,918	2,139	2,461	2,549	26,501	23	業務用電力 A	13.15
		最大需要電力(kW)	19	19	18	21	20	23	23	17	18	20	22	22				
19	松本浄水場	使用電力量(kWh)	10,615	10,624	11,382	11,112	11,689	12,431	12,040	12,044	12,271	13,555	13,619	13,166	144,548	49	負荷率別契約	33.68
		最大需要電力(kW)	47	46	47	47	46	46	47	46	49	47	49	49				
20	三日月浄化センター	使用電力量(kWh)	24,308	23,904	24,563	24,698	26,048	26,996	24,145	23,607	23,293	25,416	26,554	25,366	298,898	66	負荷率別契約	51.70
		最大需要電力(kW)	56	49	54	66	52	58	63	51	50	54	61	61				
21	牛津浄化センター	使用電力量(kWh)	32,962	31,529	31,946	30,410	32,149	33,845	29,896	30,874	29,914	31,338	31,785	30,847	377,495	110	負荷率別契約	39.18
		最大需要電力(kW)	74	76	73	74	101	110	67	60	65	65	74	70				
22	芦刈浄化センター	使用電力量(kWh)	10,148	9,989	11,116	10,961	11,051	12,672	10,720	9,887	8,974	9,025	9,104	8,342	121,989	49	産業用季節別 電力A	28.42
		(ピーク)	0	0	0	0	1,522	1,747	1,356	0	0	0	0	0	4,625			
		(夏季・昼間)	0	0	0	0	4,325	4,871	3,816	0	0	0	0	0	13,012			
		(その他季・昼間)	5,392	5,325	5,253	5,968	0	0	0	5,132	4,746	4,658	4,517	4,392	45,383			
		(夜間)	4,756	4,664	5,863	4,993	5,204	6,054	5,548	4,755	4,228	4,367	4,587	3,950	58,969			
最大需要電力(kW)	48	43	44	47	45	45	46	45	38	43	43	41						
23	織島浄化センター	使用電力量(kWh)	14,914	14,969	16,309	15,532	16,542	17,116	15,585	15,584	14,822	15,342	15,607	14,650	186,972	36	負荷率別契約	59.29
		最大需要電力(kW)	33	34	35	36	35	33	35	34	34	35	35	34				
24	砥川浄化センター	使用電力量(kWh)	11,161	10,948	11,088	9,683	10,782	10,387	9,535	9,680	9,607	10,436	10,885	10,427	124,619	28	負荷率別契約	50.81
		最大需要電力(kW)	28	28	27	25	25	28	25	25	25	26	25	22				
25	仁俣中継ポンプ場	使用電力量(kWh)	2,535	2,394	2,330	2,180	2,278	2,284	2,247	2,247	2,282	2,498	2,566	2,421	28,262	19	産業用電力 A	16.98
		最大需要電力(kW)	13	10	10	11	11	15	19	9	10	13	14	16				
26	牛津総合公園	使用電力量(kWh)	9,097	7,683	8,084	8,497	7,124	7,391	7,796	9,428	7,673	6,827	4,798	4,916	89,314	136	業務用電力 A	7.50
		最大需要電力(kW)	135	133	133	135	133	133	134	136	134	130	128	129				
27	牛津公民館	使用電力量(kWh)	11,152	8,836	11,710	14,324	20,419	21,254	18,383	10,637	8,998	14,399	15,486	17,444	173,042	70	業務用電力 A	28.22
		最大需要電力(kW)	67	68	40	53	67	69	70	67	58	68	62	68				
28	牛津公民館別館	使用電力量(kWh)	2,167	1,762	1,735	2,029	2,820	2,953	5,480	2,230	2,031	2,525	2,775	2,658	31,165	47	業務用電力 A	7.57
		最大需要電力(kW)	19	18	19	22	29	34	47	20	19	23	27	27				
29	小城市児童センター	使用電力量(kWh)	6,786	3,930	4,266	5,184	8,544	6,990	6,870	3,504	5,628	7,584	9,198	7,854	76,338	52	業務用電力 A	16.76
		最大需要電力(kW)	49	49	43	34	47	44	41	31	40	52	49	51				
30	小城市民病院	使用電力量(kWh)	58,172	51,323	53,827	59,074	67,433	70,459	63,760	53,261	49,684	60,110	59,735	56,005	702,843	181	業務用季節別 電力A	44.33
		(ピーク)	0	0	0		6,952	6,944	6,169	0	0	0	0	0	20,065			
		(夏季・昼間)	0	0	0		34,287	35,801	30,198	0	0	0	0	0	100,286			
		(その他季・昼間)	33,024	29,129	28,544	36,122	0	0	0	31,346	28,304	32,795	29,546	31,563	280,373			
		(夜間)	25,148	22,194	25,283	22,952	26,194	27,714	27,393	21,915	21,380	27,315	30,189	24,442	302,119			
最大需要電力(kW)	141	131	137	153	156	178	181	144	122	142	147	146						
TOTAL		使用電力量(kWh)	455,686	404,880	431,936	499,430	564,411	510,691	559,518	459,634	420,909	505,937	519,769	514,595	5,847,396			
		最大需要電力(kW)	2,178	1,812	1,919	2,254	3,954	4,099	4,370	2,234	1,877	2,415	2,649	2,641				

※契約種別は、各施設の現状の料金メニューを基に㈱九州電力の契約種別に合わせたもので表記しています。

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」、それ以外の月を「その他季」とする。