

【別紙2】

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名		R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3	R5.4	R5.5	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
1	小城市立桜岡小学校	最大需要電力(kW)	165	171	154	181	168	48	150	170	127	102	51	108		181	業務用電力 A-I	12.03
		使用電力量(kWh)	20,165	25,058	13,268	20,441	11,599	10,048	19,605	18,909	19,867	12,172	9,047	10,536	190,715			
2	小城市立三里小学校	最大需要電力(kW)	68	81	35	91	46	28	83	87	79	64	22	22		91	業務用電力 A-I	9.88
		使用電力量(kWh)	6,987	8,783	5,450	7,845	4,754	4,480	8,168	8,415	9,179	6,010	4,303	4,394	78,768			
3	小城市立晴田小学校	最大需要電力(kW)	118	127	112	149	116	149	112	131	116	72	38	35		149	業務用電力 A-I	10.45
		使用電力量(kWh)	13,578	17,277	9,031	15,129	8,307	7,312	12,979	14,074	14,589	9,472	7,366	7,288	136,402			
4	小城市立岩松小学校	最大需要電力(kW)	65	79	60	85	53	35	65	74	67	43	29	39		85	業務用電力 A-I	14.84
		使用電力量(kWh)	9,525	11,288	8,021	10,004	8,086	7,373	10,825	10,976	10,790	8,924	7,046	7,670	110,528			
5	小城市立三日月小学校	最大需要電力(kW)	304	272	138	302	218	113	209	304	198	139	104	135		304	業務用電力 A-I	11.67
		使用電力量(kWh)	36,495	36,269	19,156	33,210	23,005	20,554	25,637	27,669	27,709	20,282	18,415	22,359	310,760			
6	小城市立小城中学校	最大需要電力(kW)	221	232	202	230	192	77	212	212	188	136	77	113		232	業務用電力 A-I	16.83
		使用電力量(kWh)	34,368	38,518	27,176	34,540	26,419	21,373	28,952	31,504	30,738	24,022	21,305	23,035	341,950			
7	小城市立三日月中学校	最大需要電力(kW)	136	148	119	166	104	47	110	139	124	77	54	65		166	業務用電力 A-I	12.30
		使用電力量(kWh)	17,300	22,456	14,341	16,997	12,672	10,490	16,378	16,664	16,561	13,018	11,044	10,951	178,872			
8	小城市立牛津小学校	最大需要電力(kW)	177	199	153	180	158	81	129	173	129	97	77	112		199	業務用電力 A-I	10.74
		使用電力量(kWh)	22,336	24,499	12,790	19,819	12,252	10,945	15,571	17,531	17,600	12,223	9,761	11,819	187,146			
9	小城市立砥川小学校	最大需要電力(kW)	94	91	56	92	83	60	82	94	77	59	60	61		94	業務用電力 A-I	15.43
		使用電力量(kWh)	14,779	13,609	8,020	12,251	9,844	9,076	11,000	11,544	11,423	8,776	8,006	8,710	127,038			
10	小城市立牛津中学校	最大需要電力(kW)	127	139	107	151	118	67	142	154	150	101	64	79		154	業務用電力 A-I	17.94
		使用電力量(kWh)	23,499	26,158	16,868	23,519	18,979	17,589	22,028	21,870	22,450	16,966	15,504	16,632	242,062			
11	小城市立芦刈観瀾校	最大需要電力(kW)	256	259	169	274	203	169	236	269	226	179	158	162		274	業務用電力 A-I	18.05
		使用電力量(kWh)	45,000	41,833	25,627	40,844	33,911	32,530	39,740	39,764	39,851	31,397	30,031	32,770	433,298			
12	小城市立三日月幼稚園	最大需要電力(kW)	71	97	70	85	61	32	77	82	73	58	45	46		97	業務用電力 A-I	10.70
		使用電力量(kWh)	8,828	10,312	9,970	8,095	5,903	5,063	8,879	9,322	7,703	6,144	4,939	5,799	90,957			
13	小城市生涯学習センター	最大需要電力(kW)	229	235	246	219	155	133	202	248	209	177	122	148		248	業務用電力 A-I	14.04
		使用電力量(kWh)	27,886	36,727	34,528	28,921	19,309	20,527	23,737	30,190	26,935	21,793	16,399	18,074	305,026			
14	小城市芦刈地域 交流センター	最大需要電力(kW)	107	109	115	41	24	34	99	107	102	99	26	84		115	業務用電力 A-I	10.74
		使用電力量(kWh)	9,760	14,542	14,642	6,976	5,172	5,534	10,905	11,507	10,044	8,468	5,148	5,481	108,179			
15	桜城館	最大需要電力(kW)	80	88	91	82	80	58	93	75	74	55	50	71		93	業務用電力 A	37.19
		使用電力量(kWh)	28,858	37,313	37,963	30,650	19,808	18,841	22,693	29,476	27,084	17,926	13,760	18,583	302,955			
16	小城文化センター	最大需要電力(kW)	18	23	20	19	17	16	20	19	23	15	17	17		23	業務用電力 A-I	11.11
		使用電力量(kWh)	1,737	2,210	1,864	2,174	1,803	1,460	1,907	2,017	2,062	1,734	1,594	1,814	22,376			

【別紙2】

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3	R5.4	R5.5	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
17	松本浄水場	最大需要電力(kW)	43	43	51	44	48	48	37	41	45	44	43	46	51	負荷率別契約	45.31
		使用電力量(kWh)	14,860	14,975	15,397	15,079	17,570	18,060	17,888	18,748	17,051	17,342	16,371	19,070			
18	三日月浄化センター	最大需要電力(kW)	64	67	65	64	70	65	66	65	62	65	62	61	70	負荷率別契約	61.09
		使用電力量(kWh)	29,925	31,279	31,334	30,672	32,493	30,566	32,429	33,103	29,657	31,356	30,367	31,436			
19	牛津浄化センター	最大需要電力(kW)	73	70	69	71	67	71	71	76	74	76	73	71	76	負荷率別契約	56.21
		使用電力量(kWh)	30,589	31,468	31,405	29,512	31,061	30,455	32,164	32,773	30,459	32,775	31,190	30,352			
20	芦刈浄化センター	最大需要電力(kW)	50	50	50	48	45	50	41	43	42	46	41	40	50	負荷率別契約	27.83
		使用電力量(kWh)	11,145	12,734	12,811	10,949	9,141	8,413	8,740	9,439	8,153	9,712	10,084	10,572			
21	織島浄化センター	最大需要電力(kW)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	40	35	40	負荷率別契約	55.09
		使用電力量(kWh)	15,865	16,765	16,787	16,090	16,469	15,447	15,899	16,463	14,500	16,433	16,146	16,169			
22	砥川浄化センター	最大需要電力(kW)	28	27	27	25	23	17	23	20	17	18	17	20	28	負荷率別契約	42.04
		使用電力量(kWh)	12,451	11,797	11,263	10,316	7,750	6,968	8,809	8,223	5,684	6,065	6,054	7,738			
23	仁俣中継ポンプ場	最大需要電力(kW)	13	19	17	14	10	10	13	14	14	12	12	11	19	産業用電力 A	20.59
		使用電力量(kWh)	2,618	2,652	2,741	2,619	2,797	2,807	3,050	3,127	2,870	3,044	2,960	2,986			
24	牛津総合公園	最大需要電力(kW)	123	126	127	125	126	127	126	126	125	125	128	127	128	業務用電力 A-I	3.90
		使用電力量(kWh)	2,284	3,041	2,378	3,730	5,029	4,853	4,615	4,215	3,572	3,601	3,269	3,122			
25	牛津公民館	最大需要電力(kW)	49	62	68	59	36	47	80	91	84	70	46	26	91	業務用電力 A-I	12.87
		使用電力量(kWh)	6,901	9,965	9,593	8,114	5,884	5,895	12,970	12,879	11,678	7,859	5,901	4,964			
26	牛津公民館別館	最大需要電力(kW)	23	35	30	28	19	14	30	40	28	16	14	17	40	業務用電力 A-I	8.19
		使用電力量(kWh)	2,003	3,379	3,407	2,522	1,744	1,679	2,840	3,060	2,820	1,900	1,670	1,681			
27	小城市児童センター	最大需要電力(kW)	44	47	54	47	41	50	61	62	61	50	35	42	62	業務用電力 A	14.65
		使用電力量(kWh)	4,979	9,186	8,896	5,933	3,752	4,708	9,595	9,847	8,945	6,428	3,987	3,290			
28	小城市民病院	最大需要電力(kW)	147	161	177	149	129	107	145	152	142	117	101	113	177	業務用電力 A	43.16
		使用電力量(kWh)	55,533	69,421	72,604	61,642	51,698	47,274	60,337	61,229	52,080	49,153	43,320	44,857			
TOTAL																	
		使用電力量(kWh)	510,254	583,514	477,331	508,593	407,211	380,320	488,340	514,538	482,054	404,995	354,987	382,152			

※契約種別は、各施設の現状の料金メニューを基に(株)九州電力の契約種別に合わせたもので表記しています。

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」、それ以外の月を「その他季」とする。