

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名		R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
1	小城市立桜岡小学校	最大需要電力(kW)	89	141	184	103	204	141	49	138	163	167	100	53		204	業務用電力 A-I	10.83
		使用電力量(kWh)	11,024	18,134	25,397	12,285	27,041	13,350	10,218	15,603	19,772	18,763	12,872	9,163	193,622			
2	小城市立三里小学校	最大需要電力(kW)	24	51	73	47	75	43	31	53	66	86	49	28		86	業務用電力 A-I	9.90
		使用電力量(kWh)	4,543	5,350	7,777	4,916	9,443	5,247	4,534	6,310	8,074	8,014	5,915	4,465	74,588			
3	小城市立晴田小学校	最大需要電力(kW)	43	85	142	67	166	124	49	95	126	134	91	47		166	業務用電力 A-I	10.03
		使用電力量(kWh)	7,823	12,350	17,423	8,276	20,936	10,441	8,300	11,076	15,601	15,422	10,837	7,386	145,871			
4	小城市立岩松小学校	最大需要電力(kW)	31	46	78	43	74	55	29	59	65	64	49	34		78	業務用電力 A-I	14.91
		使用電力量(kWh)	7,006	7,823	10,283	7,093	11,240	7,405	6,779	8,702	10,537	10,062	8,457	6,461	101,848			
5	小城市立三日月小学校	最大需要電力(kW)	88	160	239	181	285	191	73	140	188	185	127	75		285	業務用電力 A-I	10.74
		使用電力量(kWh)	18,806	24,349	32,459	16,752	36,220	20,466	17,992	18,285	24,895	23,755	18,265	16,009	268,253			
6	小城市立小城中学校	最大需要電力(kW)	113	142	230	145	230	188	79	178	223	226	143	73		230	業務用電力 A-I	16.28
		使用電力量(kWh)	22,487	26,615	35,276	25,439	39,899	26,690	20,743	25,494	32,298	29,614	23,645	19,904	328,104			
7	小城市立三日月中学校	最大需要電力(kW)	52	86	141	125	177	121	53	92	114	128	96	56		177	業務用電力 A-I	11.73
		使用電力量(kWh)	11,381	13,139	22,137	15,223	24,622	14,659	11,024	13,157	16,100	16,053	13,292	11,074	181,861			
8	小城市立牛津小学校	最大需要電力(kW)	88	131	175	130	175	124	43	94	126	139	85	40		175	業務用電力 A-I	10.41
		使用電力量(kWh)	9,159	16,484	22,655	10,237	23,321	11,052	8,411	10,726	14,798	14,366	10,236	8,064	159,509			
9	小城市立砥川小学校	最大需要電力(kW)	36	79	92	56	94	76	41	77	85	91	71	29		94	業務用電力 A-I	12.63
		使用電力量(kWh)	6,088	9,230	12,593	6,518	13,831	8,596	6,389	8,053	10,176	9,460	7,634	5,425	103,993			
10	小城市立牛津中学校	最大需要電力(kW)	73	104	151	140	186	121	71	140	157	181	104	62		186	業務用電力 A-I	14.56
		使用電力量(kWh)	15,862	19,473	26,094	16,283	29,093	18,980	15,662	18,611	23,648	22,616	16,386	14,593	237,301			
11	小城市立芦刈観瀾校	最大需要電力(kW)	187	234	282	157	287	253	173	198	265	281	209	176		287	業務用電力 A-I	19.56
		使用電力量(kWh)	33,962	43,565	49,172	28,724	50,789	42,724	36,668	40,612	48,551	45,074	36,612	35,243	491,696			
12	小城市立認定こども園三日月幼稚園	最大需要電力(kW)	41	58	70	80	80	52	50	89	76	82	65	50		89	業務用電力 A-I	12.47
		使用電力量(kWh)	5,910	7,771	10,867	10,679	10,060	7,062	5,894	8,422	9,203	8,842	7,099	5,401	97,210			
13	小城市生涯学習センター	最大需要電力(kW)	160	208	230	233	239	190	145	203	230	121	86	58		239	業務用電力 A-I	14.53
		使用電力量(kWh)	19,789	28,094	31,888	36,451	36,164	22,629	19,245	27,265	29,627	23,116	17,556	12,374	304,198			
14	小城市芦刈地域 交流センター	最大需要電力(kW)	80	106	118	116	124	104	34	105	100	106	100	82		124	業務用電力 A-I	13.02
		使用電力量(kWh)	5,828	11,063	18,587	21,922	18,982	8,830	6,079	9,914	12,073	12,105	10,357	5,699	141,439			
15	桜城館	最大需要電力(kW)	77	83	84	134	119	77	68	70	77	76	74	49		134	業務用電力 A	27.01
		使用電力量(kWh)	18,200	25,528	34,373	42,590	35,095	20,388	13,823	28,834	29,869	29,459	22,864	15,991	317,014			

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名		R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
16	小城文化センター	最大需要電力(kW)	17	19	25	22	19	21	18	29	20	29	25	19		29	業務用電力 A-I	9.11
		使用電力量(kWh)	1,711	1,777	2,077	1,997	2,188	1,861	1,700	2,119	2,053	2,151	2,018	1,486	23,138			
17	松本浄水場	最大需要電力(kW)	52	46	46	44	45	44	43	46	42	43	46	43		52	業務用電力 A	44.89
		使用電力量(kWh)	20,078	16,771	17,780	18,412	16,602	16,392	16,023	17,036	17,579	17,761	15,575	14,473	204,482			
18	三日月浄化センター	最大需要電力(kW)	67	68	68	64	67	67	65	64	64	64	63	65		68	業務用電力 A	65.34
		使用電力量(kWh)	34,215	33,603	34,271	33,083	32,431	33,499	31,352	32,002	32,575	29,438	31,787	30,982	389,238			
19	牛津浄化センター	最大需要電力(kW)	71	76	85	68	75	75	79	77	82	88	75	83		88	業務用電力 A	49.50
		使用電力量(kWh)	31,406	29,803	31,300	31,340	30,097	31,663	30,908	32,414	34,349	31,768	34,352	32,212	381,612			
20	芦刈浄化センター	最大需要電力(kW)	46	46	47	47	48	44	40	41	41	42	43	42		48	業務用電力 A	34.07
		使用電力量(kWh)	12,998	10,961	12,171	13,102	14,057	12,690	10,669	11,271	11,345	10,294	11,914	11,805	143,277			
21	織島浄化センター	最大需要電力(kW)	35	35	36	35	35	35	34	34	36	34	35	35		36	業務用電力 A	60.42
		使用電力量(kWh)	16,569	15,739	16,555	16,824	15,551	15,691	14,615	15,496	15,921	14,580	16,702	16,303	190,546			
22	砥川浄化センター	最大需要電力(kW)	29	23	26	26	25	25	29	27	25	25	28	25		29	業務用電力 A	57.95
		使用電力量(kWh)	12,218	11,896	12,523	12,524	12,029	12,205	12,031	11,627	12,637	12,631	12,537	12,364	147,222			
23	仁俣中継ポンプ場	最大需要電力(kW)	11	12	13	10	12	13	10	16	14	14	14	10		16	業務用電力 A	29.17
		使用電力量(kWh)	3,358	3,263	3,444	3,400	3,506	3,323	3,299	3,559	3,579	3,303	3,466	3,378	40,878			
24	牛津総合公園	最大需要電力(kW)	127	127	127	127	127	7	128	127	69	68	126	7		128	業務用電力 A-I	2.67
		使用電力量(kWh)	2,944	2,362	3,662	2,360	3,300	1,418	2,439	2,982	2,561	2,233	2,338	1,379	29,978			
25	牛津公民館	最大需要電力(kW)	33	52	70	76	76	43	57	76	76	73	74	49		76	業務用電力 A-I	14.38
		使用電力量(kWh)	4,873	5,633	9,662	11,842	9,344	5,789	5,259	8,873	10,064	10,177	9,237	5,011	95,764			
26	牛津公民館別館	最大需要電力(kW)	16	20	35	37	38	21	22	27	47	32	34	20		47	業務用電力 A-I	7.54
		使用電力量(kWh)	1,688	1,927	3,357	3,238	3,208	1,979	1,817	2,757	3,638	3,112	2,565	1,775	31,061			
27	小城市児童センター	最大需要電力(kW)	26	31	44	48	50	28	35	45	53	53	44	30		53	業務用電力 A	13.66
		使用電力量(kWh)	2,917	4,165	7,288	8,128	7,027	3,083	3,328	6,225	6,824	6,843	4,952	2,657	63,437			
28	旧給食センター	最大需要電力(kW)	8	7	8	8	9	8	7	8	8	8	8	8		9	業務用電力 A	21.45
		使用電力量(kWh)	1,416	1,342	1,369	1,370	1,409	1,540	1,417	1,486	1,486	1,316	1,427	1,330	16,908			
29	三日月保健福祉センター	最大需要電力(kW)	137	144	163	166	158	110	108	149	190	192	161	62		192	業務用電力 A	25.80
		使用電力量(kWh)	20,724	35,110	47,470	46,133	37,274	28,932	27,007	44,086	56,858	44,914	29,736	15,739	433,983			
30	中継センター	最大需要電力(kW)	34	37	40	46	47	31	34	37	37	40	36	32		47	業務用電力 A	9.79
		使用電力量(kWh)	2,550	3,189	4,929	5,564	4,635	2,489	2,191	3,226	3,626	3,470	2,473	1,947	40,289			

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
TOTAL																	
		使用電力量(kWh)	367,533	446,509	564,839	472,705	579,394	411,073	355,816	446,223	520,317	480,712	403,106	330,093	5,378,320		

※契約種別は、各施設の現状の料金メニューを基に(株)九州電力の契約種別に合わせたもので表記しています。

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」、それ以外の月を「その他季」とする。