

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名		R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
1	小城市立桜岡小学校	最大需要電力(kW)	188	124	183	133	56	101	155	159	96	47	128	118		188	業務用電力 A-I	12.07
		使用電力量(kWh)	28,159	11,122	25,859	17,027	10,422	13,787	18,445	17,177	13,514	9,469	14,176	19,556	198,713			
2	小城市立三里小学校	最大需要電力(kW)	73	58	81	55	23	55	74	80	56	22	25	32		81	業務用電力 A-I	10.29
		使用電力量(kWh)	8,292	4,528	9,150	6,058	4,283	5,843	8,320	7,916	5,787	4,121	4,210	4,483	72,991			
3	小城市立晴田小学校	最大需要電力(kW)	166	53	162	110	37	79	143	146	101	38	107	104		166	業務用電力 A-I	10.35
		使用電力量(kWh)	21,099	7,500	19,427	11,119	7,090	9,794	15,924	16,825	12,500	7,391	8,636	13,234	150,539			
4	小城市立岩松小学校	最大需要電力(kW)	72	40	64	48	38	49	62	63	50	32	44	40		72	業務用電力 A-I	15.59
		使用電力量(kWh)	11,221	6,506	10,027	7,835	6,562	8,808	9,509	8,929	7,852	6,247	6,727	8,087	98,310			
5	小城市立三日月小学校	最大需要電力(kW)	269	104	251	174	72	95	176	194	105	68	163	158		269	業務用電力 A-I	11.21
		使用電力量(kWh)	36,386	15,214	34,251	22,742	16,037	17,165	22,675	21,605	17,060	15,283	20,238	25,516	264,172			
6	小城市立小城中学校	最大需要電力(kW)	232	178	220	155	73	163	209	220	127	65	152	124		232	業務用電力 A-I	16.00
		使用電力量(kWh)	40,963	23,173	36,726	28,442	19,840	24,848	31,649	27,805	23,717	19,748	22,274	25,987	325,172			
7	小城市立三日月中学校	最大需要電力(kW)	148	90	143	108	56	92	108	103	76	48	95	77		148	業務用電力 A-I	13.68
		使用電力量(kWh)	22,519	13,095	22,564	16,207	10,484	13,440	15,322	14,576	12,590	10,873	12,232	13,477	177,379			
8	小城市立牛津小学校	最大需要電力(kW)	177	97	174	125	40	65	109	137	64	37	113	104		177	業務用電力 A-I	10.58
		使用電力量(kWh)	26,431	10,847	23,443	13,356	7,822	9,935	12,893	12,947	10,084	8,516	11,042	16,739	164,055			
9	小城市立砥川小学校	最大需要電力(kW)	94	50	83	82	29	55	85	91	52	31	53	71		94	業務用電力 A-I	11.92
		使用電力量(kWh)	13,164	5,930	11,834	8,461	5,377	7,143	9,083	8,957	6,871	5,604	6,585	9,150	98,159			
10	小城市立牛津中学校	最大需要電力(kW)	169	140	164	131	66	111	143	171	100	65	92	97		171	業務用電力 A-I	15.40
		使用電力量(kWh)	30,032	15,713	27,672	20,351	14,455	17,318	21,076	20,548	16,316	14,402	14,942	17,810	230,635			
11	小城市立芦刈観瀾校	最大需要電力(kW)	282	223	246	227	155	203	244	234	184	154	191	203		282	業務用電力 A-I	18.20
		使用電力量(kWh)	49,979	26,606	44,682	40,358	32,354	38,872	43,519	40,976	33,762	29,748	29,353	39,425	449,634			
12	小城市立認定こども園三日月幼稚園	最大需要電力(kW)	76	62	68	47	38	66	80	80	56	31	48	47		80	業務用電力 A-I	12.85
		使用電力量(kWh)	11,277	9,550	9,247	7,049	5,135	7,037	8,687	7,338	6,247	4,958	6,050	7,511	90,086			
13	小城市生涯学習センター	最大需要電力(kW)	82	87	83	61	51	162	195	202	184	58	97	112		202	業務用電力 A-I	11.54
		使用電力量(kWh)	21,340	19,872	16,324	12,212	10,011	18,733	25,205	24,811	18,051	11,905	13,129	12,603	204,196			
14	小城市芦刈地域 交流センター	最大需要電力(kW)	117	115	108	98	87	110	109	103	87	23	89	95		117	業務用電力 A-I	13.90
		使用電力量(kWh)	22,406	20,693	18,038	12,251	5,972	9,688	10,758	10,021	8,309	5,492	6,584	12,238	142,450			
15	桜城館	最大需要電力(kW)	134	131	127	80	94	115	111	115	116	52	121	124		134	業務用電力 A	27.56
		使用電力量(kWh)	42,164	43,738	35,354	22,453	18,676	24,440	27,518	24,203	22,258	13,235	19,810	29,698	323,547			

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名		R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
16	小城文化センター	最大需要電力(kW)	22	25	22	20	17	17	25	14	13	16	16	19		25	業務用電力 A-I	10.06
		使用電力量(kWh)	2,174	2,090	2,132	1,970	1,673	1,690	2,133	1,633	1,582	1,408	1,750	1,796	22,031			
17	松本浄水場	最大需要電力(kW)	47	46	47	50	44	46	43	49	46	43	43	45		50	業務用電力 A	45.87
		使用電力量(kWh)	18,411	17,858	15,687	15,872	15,991	17,613	17,841	15,646	17,141	15,882	17,089	15,887	200,918			
18	三日月浄化センター	最大需要電力(kW)	68	67	70	65	61	61	62	68	60	61	64	68		70	業務用電力 A	62.68
		使用電力量(kWh)	34,871	34,511	33,484	32,960	29,935	30,742	31,608	28,952	31,019	30,469	32,845	32,957	384,353			
19	牛津浄化センター	最大需要電力(kW)	70	91	70	74	81	77	77	77	78	76	76	99		99	業務用電力 A	43.24
		使用電力量(kWh)	30,358	30,394	28,846	30,017	30,148	33,086	33,718	28,429	33,316	31,997	32,647	32,054	375,010			
20	芦刈浄化センター	最大需要電力(kW)	55	55	50	44	40	41	42	43	42	41	42	43		55	業務用電力 A	30.98
		使用電力量(kWh)	14,554	14,830	14,017	13,191	11,512	11,291	11,600	10,520	11,569	11,374	12,241	12,554	149,253			
21	織島浄化センター	最大需要電力(kW)	37	38	43	40	36	14	14	16	12	13	12	16		43	業務用電力 A	29.39
		使用電力量(kWh)	17,161	17,573	17,644	17,726	16,071	3,554	3,583	3,249	3,502	3,536	3,571	3,539	110,709			
22	砥川浄化センター	最大需要電力(kW)	26	27	25	28	24	25	25	25	25	24	26	29		29	業務用電力 A	59.77
		使用電力量(kWh)	12,785	12,277	12,365	12,869	12,770	13,360	13,010	11,576	12,610	12,154	12,464	13,588	151,828			
23	仁俣中継ポンプ場	最大需要電力(kW)	17	15	11	11	12	14	14	16	12	13	12	16		17	業務用電力 A	28.38
		使用電力量(kWh)	3,781	3,608	3,547	3,397	3,403	3,554	3,583	3,249	3,502	3,536	3,571	3,539	42,270			
24	牛津総合公園	最大需要電力(kW)	126	127	128	125	127	68	68	127	125	125	125	108		128	業務用電力 A-I	2.87
		使用電力量(kWh)	2,968	3,625	2,085	2,583	3,187	2,811	2,818	3,202	3,014	2,380	1,934	1,544	32,151			
25	牛津公民館	最大需要電力(kW)	65	73	80	51	56	67	79	82	68	17	35	39		82	業務用電力 A-I	13.27
		使用電力量(kWh)	11,953	10,381	8,543	6,337	5,308	7,550	10,696	11,099	7,046	4,909	5,347	6,139	95,308			
26	牛津公民館別館	最大需要電力(kW)	34	34	26	24	17	29	31	31	23	14	19	25		34	業務用電力 A-I	9.78
		使用電力量(kWh)	3,658	3,070	3,153	2,197	1,753	2,519	2,927	2,570	2,135	1,539	1,632	1,972	29,125			
27	小城市児童センター	最大需要電力(kW)	47	44	41	25	33	53	52	54	43	30	26	28		54	業務用電力 A	12.89
		使用電力量(kWh)	7,804	6,887	5,686	3,328	3,508	5,538	6,970	6,469	5,005	2,886	3,383	3,529	60,993			
28	旧給食センター	最大需要電力(kW)	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7		8	業務用電力 A	18.76
		使用電力量(kWh)	1,219	1,029	880	919	919	977	1,189	1,212	1,297	1,225	1,221	1,063	13,150			
29	三日月保健福祉センター	最大需要電力(kW)	158	156	163	134	122	149	156	166	132	113	139	146		166	業務用電力 A	27.18
		使用電力量(kWh)	37,099	41,830	38,952	28,301	20,815	39,089	47,777	38,995	24,838	19,207	23,868	34,522	395,293			
30	中継センター	最大需要電力(kW)	43	44	43	37	32	37	39	35	31	31	38	35		44	業務用電力 A	10.22
		使用電力量(kWh)	5,148	4,810	4,466	2,961	2,296	3,378	3,910	3,033	2,669	1,859	2,270	2,600	39,400			

使用電力量及び最大需要電力の実績値

No.	施設名	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	計	契約電力 (kW)	契約種別 (参考)	負荷率 (%)
TOTAL																	
		使用電力量(kWh)	589,376	438,860	536,085	420,549	333,809	403,603	473,946	434,468	375,163	311,353	351,821	422,797	5,091,830		

※契約種別は、各施設の現状の料金メニューを基に㈱九州電力の契約種別に合わせたもので表記しています。

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」、それ以外の月を「その他季」とする。